

CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE:

IN ACCORDO ALLA UNI ENI 14501

RAPPORTO DI PROVA N°328545 ISTITUTO GIORDANO

TAPPARELLA IN PVC COLORE CHIARO

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,078	4
	B	0,057	4
	C	0,032	4
	D	0,030	4

VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A) Vetro singolo chiaro 4 mm.
- B) Vetrata doppia chiara 4-12-4 con intercapedine d'aria.
- C) Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas Argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno.
- D) Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas Argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna della lastra esterna.